

PFAS dosages ARS 2026 Communauté d'Agglomération de l'Auxerrois (1^o semestre)

PFAS ng/L	1 ^o	2 ^o	3 ^o	4 ^o	5 ^o	6 ^o	7 ^o	8 ^o	9 ^o	10 ^o
Date de prélèvement	18/03 12H13	18/03 11H58	20/03 8H30	20/03 8H52	31/03 12H36	31/03 12H47	04/05 12H30	04/05 14H05	22/05 9H38	26/06 9H54
Date CA	05/05	05/05	07/04	07/04	26/05	05/05	26/05	26/05	19/06	17/07
Lieu	Escoliv Saulce I	Escoliv Saulce II	Monet Boiss II	Monet Boiss II	Escoliv Saulce II	St Bris Château Saulce	Escoliv Saulce I	St Bris local pompe	Monet Boiss III	Escoliv local pompe
PFBA	<2	<2	5	5	<2	<2	<2	<2	<4	<2
PFDS	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
PFDA	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
PFDDoDS	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
PFDDoDA	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
PFHpS	<2	<2	<2	<2	<2	<2	<2	<2	<2	<2
PFHPA	<1	<1	3	4	<1	<1	<1	<1	3	<1
PFHXA	<2	<2	8	8	<2	<2	<2	<2	8	2
PFNS	<2	<2	<2	<2	<2	<2	<2	<2	<2	<2
PFNA	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
PFOA	<1	<1	2	2	<1	<1	<1	<1	2	<1
PFPS	<1	<1	1	1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
PFPEA	<1	<1	13	13	<1	<1	<1	<1	11	<1
PFTTrDS	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5
PFTTrDA	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
PFUnDS	<2	<2	<2	<2	<2	<2	<2	<2	<2	<2
PFUnA	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
PFBS	<1	<1	2	1	<1	<1	<1	<1	1	1
PFOS	<1	<1	16	15	<1	<1	<1	<1	12	<1
PFHXS	<1	<1	11	10	<1	<1	<1	<1	7	<1
S 20 PFAS	<29	<29	61	59	<29	<29	<29	<29	48	3
S 4 PFAS : PFOA,PFNA, PFHXS,PFOS	<4	<4	29	27	<4	<4	<4	<4	21	<4
TFA	3,57 µg/L	3,89 µg/L	/	/	3,69 µg/L	4,21 µg/L	3,37 µg/L	3,21 µg/L	/	/

Abréviations :. Monet Boiss = Monéteau les Boisseaux (pompages Boisseaux I, II, et III)

. Escoliv = Escolives-Ste-Camille (pompages : Plaine du Saulce I et II)

Les résultats ont été transcrits en **ng/L** (nanogrammes par litre) = 0,001 µg/L (microgramme/L).

La limite réglementaire de potabilité des Eaux destinées à la consommation humaine (EDCH) fixée par l'Anses est 0,1 µg/L soit 100 ng/L pour la Somme des 20 PFAS dosés.

Ont été surlignés les dosages dépassant 4 ng/L (certains pays USA, Danemark... en faisant une LQ)

En 2026 quelques dosages de TFA (Acide Trifluoroacétique), le plus petit PFAS provenant de la dégradation d'autres PFAS et de Pesticides perfluorés, sont faits cette année à titre exploratoire ; sa toxicité est en cours d'évaluation, il serait Perturbateur endocrinien. Son dosage sera obligatoire à partir du 1^o Janvier 2027. Aucune limite de qualité (LQ) n'est encore définie.

Dominique COQUERET, Observatoire des Pollutions dans l'Auxerrois/Auxerre-Ecologie-Solidarité
le 05 Août 2026